

			誘導灯・誘導標識概要表			良	否	
			項	目				
区	避難口誘導灯	A 級	矢印なし	有効距離 60m___個	その他有効距離___m___個			
			矢印付き	有効距離 40m___個	(備考2)			
		B 級	BH形	矢印なし	有効距離 30m___個	その他有効距離___m___個		
				矢印付き	有効距離 20m___個			
		BL形	矢印なし	有効距離 30m___個	その他有効距離___m___個			
	矢印付き		有効距離 20m___個					
	C 級	有効距離 15m___個	その他有効距離___m___個					
	通路誘導灯	A 級	有効距離 20m___個	その他有効距離___m___個				
			B 級	BH形	有効距離 15m___個	その他有効距離___m___個		
		BL形	有効距離 15m___個	その他有効距離___m___個				
C 級		有効距離 10m___個	その他有効距離___m___個					
階段通路誘導灯			___個(非常用の照明装置を設置)					
客席誘導灯			___個					
誘導標識			高輝度蓄光式 ___個 中輝度蓄光式 ___個 その他 ___個					
機能(方式)	点滅・誘導音機能		視力又は聴力の弱い者の避難経路となる部分					
	点滅機能のみ		百貨店等の地階の売場					
	誘導音機能のみ		誘導灯を容易に識別しにくい部分					
	消灯方式		無人の防火対象物 外光により避難口又は避難の方向が識別できる場合 利用形態により特に暗さが必要である場所 主として防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する場所 省令第28条の3第3項第1号二に掲げる場所で通常開放されている部分					
制御機器の設置			受信機(移報装置を含む)___個	信号装置___個				
			光電式自動点滅器___個	連動開閉器___個				
			扉開閉器と連動する点滅器___個	連動装置___個				
			照明器具連動点滅器___個	制御専用煙感知器___個				
			施錠連動点滅器___個					
通路誘導灯の補完			蓄光式誘導標識	光を発する帯状の標示	その他 _____			
非常電源の容量			20分間	60分間				
その他								

- 備考1 項目中、欄は該当するものに✓印を付し、下線部分には該当する内容を記入すること。
 2 その他有効距離は、省令第28条の3第2項第2号による場合の当該有効距離及び個数を記入すること。
 3 良否欄は、記入しないこと。