

消防機関へ通報する火災報知設備点検票								
名称					防火管理者			
所在					立会者			
点検種別	機器	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日					
点検者	氏名	点検者 所属会社	社名		TEL			
			住所					
点検項目		点検結果			措置内容			
		種別・容量等の内容	判定	不良内容				
機器点検								
火災通報装置本体	予備電源	外形						
		表示						
		結線接続						
		電圧		V				
		切替装置						
		充電装置						
	本体	周囲の状況						
		外形						
		表示						
		ヒューズ類			A			
		予備品等						
		起動機能	手動起動装置					
			連動起動機能					
		優先通報機能						
		通報頭出し機能						
		手動起動装置優先機能						
		蓄積音声情報機能						
		再呼出し機能						
		通話機能等 (特定火災 通報装置を 除く。)	蓄積音声情報送出後の呼返し					
不応答時の通報継続								
切替								
通話終了後の呼返し								

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第13

消防機関へ通報する火災報知設備（その2）

火災通報装置	本体	通話機能等 (特定火災 通報装置に 限る。)	ハンズフリー通話への移行					
			切替					
			電話回線の保持					
		モニター機能						
	遠隔起動装置	周囲の状況						
		外形						
		表示						
		機能						
	回線終端装置等	外形						
		予備電源	外形					
回線終端装置等との接続								
切替装置								
	充電装置							
消防機関へ通報する火災報知設備	発信機	周囲の状況						
		外形						
	機能	押しボタン						
		連動起動機能						
	結線接続							
	標識	標識板	外形					
常夜灯								
標識灯								
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。