

加 圧 防 排 煙 設 備 点 検 票											
名 称						防 火 管 理 者					
所 在						立 会 者					
点検種別		機 器 ・ 総 合		点検年月日		年 月 日		年 月 日			
点 検 者		氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名 TEL					
						住所					
点 設 備 名		排 煙 機		製造者名			製造者名				
				型 式 等			給 気 機			型 式 等	
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容			
				種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容				
機 器 点 検											
防 煙 区 画 壁	固 定 壁										
	可 動 壁	周 围 の 状 況									
		外 形									
		機 能									
排 煙 口	周 围 の 状 況										
	外 形										
	機 能										
排 煙 用 の 風 道	周 围 の 状 況										
	外 形										
	支 持 部										
	防 火 ダ ン パ ー										
	接 続 部										
排 煙 機	外 形										
	電 動 機		回 転 軸								
			軸 受 部								
			動 力 伝 達 装 置								
			機 能								
	制 御 装 置		制 御 盤		周 围 の 状 況						
					外 形						
					表 示						
					電 圧 計 ・ 電 流 計		V A				
					開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類						
					ヒ ュ ー ズ 類		A				
					継 電 器						
					表 示 灯						
					結 線 接 続						
					接 地						
		予 備 品 等									
回 転 羽 根		回 転 軸									
		軸 受 部									

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第34

加圧防排煙設備（その2）

排煙出口						
加圧式消火活動拠点	区画変更等					
	区画の状況					
	開口部	周囲の状況				
		外形				
		機能				
通話装置						
給気口	周囲の状況					
	外形					
	機能					
給気用の風道	周囲の状況					
	外形					
	支持部					
	防火ダンパー					
	接続部					
給気機	外形					
	電動機	制御装置				
		制 御 盤	周囲の状況			
			外形			
		表示				
		電圧計・電流計		V	A	
		開閉器・スイッチ類				
		ヒューズ類			A	
		継電器				
		表示灯				
		結線接続				
	接地					
	予備品等					
	回転羽根	回転軸				
		軸受部				
	空気逃し口	周囲の状況				
		外形				
機能						

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第34

加圧防排煙設備（その3）

起 動	排煙口の 手動起動 装置	手動 操作箱	周囲の状況					
			外形					
			表示					
		ハンドル・レバー等						
装 置	給気口の 手動起動 装置	手動 操作箱	周囲の状況					
			外形					
			表示					
		ハンドル・レバー等						
排煙口の自動起動装置								
耐震措置								
総合点検								
排煙機								
給気機								
電動機の運転電流				A				
運転状況								
回転羽根								
空気逃し口								
扉の開放状況								
可動壁								
備 考								
測 定 機 器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。