

排煙設備点検票					
名 称				防 火 管理者	
所 在				立会者	
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日		
点 検 者	氏名		点 検 者	社名 TEL	
			所 属 会 社	住所	
点 設 備 名	排 煙 機	製造者名			
		型 式 等			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検					
防煙区画壁	固 定 壁				
	可動壁	周 囲 の 状 況			
		外 形			
	機 能				
排煙口・給気口	周 囲 の 状 況				
	外 形				
	機 能				
風 道	周 囲 の 状 況				
	外 形				
	支 持 部				
	防 火 ダ ン パ ー				
	接 続 部				
電 動 機 の 制 御 装 置	制御盤	周 囲 の 状 況			
		外 形			
	表 示				
	電 圧 計 ・ 電 流 計		V	A	
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類				
	ヒ ュ ー ズ 類			A	
	継 電 器				
	表 示 灯				
	結 線 接 続				
接 地					
予 備 品 等					

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

