

調 査 表

| 調 査 ・ 助 言 内 容 | | | | |
|--|-------------|--------|------|------|
| ① | | | | |
| 【記入例1】 | | | | |
| 1 工事概要 | | | | |
| 5階事務所部分の非常放送のスピーカー改修工事 | | | | |
| 間仕切り設置部分にスピーカー1個増設、老朽化に伴いスピーカー8個取替え | | | | |
| 2 調査事項 | | | | |
| 別記様式第1号の2の3の該当する調査項目については全て法令に適合しており、異常なし。 | | | | |
| 3 助言事項 | | | | |
| なし | | | | |
| 【記入例2】 | | | | |
| 1 工事概要 | | | | |
| 2階店舗部分の改装工事に伴う誘導灯の改修工事 | | | | |
| 通路誘導灯3個増設、2個移設、避難口誘導灯3個取替え 各機器の区分は概要表のとおり。 | | | | |
| 2 調査事項 | | | | |
| 別記様式第1号の2の5の該当する調査項目については全て法令に適合しており、異常なし。 | | | | |
| なお、通路誘導灯1個の設置位置が不適であったため、移設させ法令に適合させている。 | | | | |
| 3 助言事項 | | | | |
| 商品の陳列棚、ポスター等により視認の障害にならない箇所に誘導灯を設置するように助言を行った。 | | | | |
| 4 その他 | | | | |
| 現場の状況を補足した写真を添付します。 | | | | |
| 防火安全技術者 | 住 所 | 電話 () | | |
| | 氏 名 | ② 印 | | |
| | 修 了 証 番 号 | ③ | | |
| | 課 程 | 防火避難 | 火気電気 | 消防設備 |
| | 修 了 年 月 日 | ④ | | |
| | 再 講 習 年 月 日 | ⑤ | | |

備考1 調査・助言内容欄は、調査した届出の工事概要及び調査又は助言した事項を記載すること。
 2 防火安全技術者欄には、届出の調査をした防火安全技術者の住所、氏名及び免状に記載されている事項を記入し、押印すること。

〔調査表の記入要領〕

| 項 目 | | 記 入 要 領 |
|---------|----------|---|
| ① | 調査・助言内容 | 調査した届出の工事概要及び調査又は助言した事項を簡潔に記入してください。 |
| 防火安全技術者 | ② 住所・氏名 | 届出の調査又は助言を行った防火安全技術者の住所、電話番号及び氏名を記入し、押印してください。 なお、法人に属する者の場合は、法人名及び役職名を併記してください。 |
| | ③ 修了証番号 | 届出の調査又は助言を行った防火安全技術者の防火安全技術講習修了証の修了証番号を記入してください。 |
| | ④ 修了年月日 | 届出の調査又は助言を行った防火安全技術者が防火安全技術講習の各課程を修了した年月日を記入してください。 |
| | ⑤ 再講習年月日 | 届出の調査又は助言を行った防火安全技術者が防火安全技術講習の再講習を修了している場合には、再講習の修了年月日を記入してください。 |

※ 防火安全技術講習の再講習について

防火安全技術講習の新規講習の基礎課程又は再講習を受講した日から5年以内に再講習を受講しないときは、防火安全技術講習修了証は失効しますので注意してください。