（日本工業規格Ａ列４番）

様式第４号の 25(第 12 関係)

ネ　オ　ン　管　灯　設　備　概　要　表

項目		良	否
設備種別	□ネオン管灯設備		
工事種別	□新設　・　□増設　・　□全部改設　・　□一部改設 □移設　・　□改修　・　□増改設　・　□その他		
出力（設備容量）	＿＿＿＿ｋＶＡ		
保守管理	□非該当　・　□自家　・　□委託　・　□その他		
設備概要	ネオン変圧器 ネオン変圧器の種別 □屋外型　・　□屋内型 □従来型　・　□インバータトランス ネオン変圧器の容量等 容　量　　台数 ＿＿＿ＶＡ×＿＿＿＝＿＿＿ｋＶＡ　二次電圧＿＿＿ｋＶ ＿＿＿ＶＡ×＿＿＿＝＿＿＿ｋＶＡ　二次電圧＿＿＿ｋＶ ＿＿＿ＶＡ×＿＿＿＝＿＿＿ｋＶＡ　二次電圧＿＿＿ｋＶ ＿＿＿ＶＡ×＿＿＿＝＿＿＿ｋＶＡ　二次電圧＿＿＿ｋＶ ネオン変圧器の接地　□有　・　□無 ネオン変圧器用分岐開閉器　□有　・　□無 点滅装置の種類　□ドラム式　・　□電子式 タイムスイッチ　□有　・　□無 低圧回路の使用電線種別　□ケーブル・□その他＿＿＿＿＿＿ 高圧回路の使用電線種別　□ネオン電線・□その他＿＿＿＿＿＿ 避雷設備（□有・□無）　ネオン管灯設備との離隔距離＿＿＿m 保護範囲の良否　□良・□否		
設置場所	ネオン管灯設備の設置場所 □屋内＿＿＿＿階＿＿＿＿室　床から看板までの距離＿＿＿＿m ＿＿＿＿階＿＿＿＿室　床から看板までの距離＿＿＿＿m ＿＿＿＿階＿＿＿＿室　床から看板までの距離＿＿＿＿m □屋上　＿＿＿＿側　床又はGLから看板までの距離＿＿＿＿m ＿＿＿＿側　床又はGLから看板までの距離＿＿＿＿m ＿＿＿＿側　床又はGLから看板までの距離＿＿＿＿m ＿＿＿＿側　床又はGLから看板までの距離＿＿＿＿m □外壁　＿＿＿＿側　床又はGLから看板までの距離＿＿＿＿m ＿＿＿＿側　床又はGLから看板までの距離＿＿＿＿m ＿＿＿＿側　床又はGLから看板までの距離＿＿＿＿m 電源開閉器の設置場所＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 点滅開閉器の設置場所＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿		
その他			

備考１　項目中、□欄は該当するものに✓印を付し、下線部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。