

名 称	① ○○ビル		防 火 管 理 者	③ 消防 二郎
所 在 地	② 東京都○○区○○町 ○○丁目○番○号		点検実施 責 任 者	④ 消防 三郎
点検種別 ⑤	機器点検・ <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検（設備 等設置維持計画による点検）	点検年月日	⑥ ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日	
設 備 名 ⑦	点 検 結 果		措 置 内 容 ⑩	立 会 者 ⑪
	判 定 ⑧	不良内容 ⑨		
消火器具	良・ <input checked="" type="checkbox"/> 不良	1、2階飲食店内 粉末消火器 未設置	1階飲食店内に粉末消火器 設置済み（○○月○○日）	消防 四郎
スプリンクラー 設備	<input checked="" type="checkbox"/> 良・不良			同上
自動火災報知設備	良・ <input checked="" type="checkbox"/> 不良	3階倉庫内煙感知 器（No. △）及び4 階事務室内煙感知 器（No. □）作動不 良	3階倉庫内の煙感知器（No. △）交換済み（○○月○○日）	同上
避難器具	<input checked="" type="checkbox"/> 良・不良			同上
誘導灯及び 誘導標識	<input checked="" type="checkbox"/> 良・不良			同上
連結送水管（共同住 宅用連結送水管）	<input checked="" type="checkbox"/> 良・不良			同上

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その2)

設備名	点検結果		措置内容	立会者
	判定	不良内容		
非常コンセント設備 (共同住宅用非常コンセント設備)	良・不良			
非常電源 (自家発電設備)	良・不良			
配線	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

〔消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表の記入要領〕

項 目		記 入 要 領
①名称		「〇〇ビル」等防火対象物の名称を記入します。（届出者の事業所の名称ではなく、建物の名称を記入します。）
②所在地		当該防火対象物の所在地を記入します。
③防火管理者		防火管理者が選任されている場合は、防火管理者の氏名を記入します。
④点検実施責任者		点検実施責任者の氏名を記入します。
⑤点検種別		点検の種別に該当するものを○印で囲みます。
⑥点検年月日		点検を実施した日又は期間を記入します。
⑦設備名		点検した消防用設備等を記入します。
点 検 結 果	⑧判定	点検結果が良好の場合は「良」、不良の場合は「不良」を○印で囲みます。
	⑨不良内容	点検結果の不良事項を簡明に記入します。
⑩措置内容		実施した整備又は措置内容を簡明に記入します。
⑪立会者		立会者の氏名を記入します。