

別記様式第6

(その1)

|                                      |                            |                  |        |      |       |                  |  |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------|--------|------|-------|------------------|--|
| 不活性ガス（二酸化炭素、窒素、IG-55、IG-541）消火設備点検票  |                            |                  |        |      |       | (区画名: )          |  |
|                                      |                            |                  |        |      |       | (設備方式: 全域・局所・移動) |  |
| 名称                                   |                            |                  |        |      | 防火管理者 | Ⓜ                |  |
| 所在                                   |                            |                  |        |      | 立会者   | Ⓜ                |  |
| 点検種別                                 | 機器・総合                      | 点検年月日            | 年 月 日～ |      | 年 月 日 |                  |  |
| 点検者                                  | 資格番号                       | 点検者<br>所属会社      | 社名 TEL |      |       |                  |  |
|                                      | 氏名                         |                  | 住所     |      |       |                  |  |
| 点検項目                                 |                            | 点検結果             |        |      |       | 措置内容             |  |
|                                      |                            | 種別・容量等の内容        | 判定     | 不良内容 |       |                  |  |
| 機 器 点 検                              |                            |                  |        |      |       |                  |  |
| 消<br>火<br>剤<br>貯<br>蔵<br>容<br>器<br>等 | 消<br>火<br>貯<br>蔵<br>容<br>器 | 周囲の状況            |        |      |       |                  |  |
|                                      |                            | 外形               |        |      |       |                  |  |
|                                      |                            | 表示・標識            |        |      |       |                  |  |
|                                      | 高<br>圧<br>貯<br>蔵<br>式      | ※ 消火剤量           |        | 本    |       |                  |  |
|                                      |                            | 容 器 弁            | 外形     |      |       |                  |  |
|                                      |                            |                  | 安全性    |      |       |                  |  |
|                                      |                            | 安 全 装 置          | 外形     |      |       |                  |  |
|                                      |                            |                  | 安全性    |      |       |                  |  |
|                                      |                            | 容 器 弁<br>開 放 装 置 | 外形     |      |       |                  |  |
|                                      | 電気式<br>ガス圧式                |                  |        |      |       |                  |  |
|                                      | 低<br>圧<br>貯<br>蔵<br>式      | 消火剤量             |        | kg   |       |                  |  |
|                                      |                            | 液面計・圧力計          |        |      |       |                  |  |
|                                      |                            | 圧力警報装置・安全装置等     |        |      |       |                  |  |
|                                      |                            | 自動冷凍機            |        |      |       |                  |  |
| 放 出 弁                                |                            |                  |        |      |       |                  |  |
| 放 出 弁<br>開 放 装 置                     |                            | 外形               |        |      |       |                  |  |
|                                      | 電気式<br>ガス圧式                |                  |        |      |       |                  |  |
| バルブ類                                 |                            |                  |        |      |       |                  |  |
| 連結管・集合管                              |                            |                  |        |      |       |                  |  |
| 起<br>動<br>用<br>ガ<br>ス<br>容<br>器<br>等 | 起 動 用<br>ガ ス 容 器           | 外形               |        |      |       |                  |  |
|                                      |                            | 表示               |        |      |       |                  |  |
|                                      | ※ ガス量                      |                  | 本      |      |       |                  |  |
|                                      | 容 器 弁                      | 外形               |        |      |       |                  |  |
|                                      |                            | 安全性              |        |      |       |                  |  |
|                                      | 安 全 装 置                    | 外形               |        |      |       |                  |  |
|                                      |                            | 安全性              |        |      |       |                  |  |
| 容 器 弁<br>開 放 装 置                     | 外形                         |                  |        |      |       |                  |  |
|                                      | 電気式<br>手動式                 |                  |        |      |       |                  |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第6

不活性ガス消火設備（その2）

|                     |                                 |                           |     |     |  |  |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----|-----|--|--|
| 選<br>択<br>弁         | 本<br>体                          | 外 形                       |     |     |  |  |
|                     |                                 | 表 示                       |     |     |  |  |
|                     |                                 | 機 能                       |     |     |  |  |
|                     | 開 放 装 置                         | 外 形                       |     |     |  |  |
|                     |                                 | 電 気 式                     |     |     |  |  |
| ガ ス 圧 式             |                                 |                           |     |     |  |  |
| 操 作 管 ・ 逆 止 弁       |                                 | 外 形                       |     |     |  |  |
|                     |                                 | 機 能                       |     |     |  |  |
| 起<br>動<br>装<br>置    | 手<br>動<br>式<br>起<br>動<br>装<br>置 | 周 囲 の 状 況                 |     |     |  |  |
|                     |                                 | 操 作 箱                     |     |     |  |  |
|                     |                                 | 表 示                       |     |     |  |  |
|                     |                                 | 電 源 表 示 灯                 |     |     |  |  |
|                     |                                 | 音 響 警 報 起 動 用 ス イ ッ チ     |     |     |  |  |
|                     |                                 | 放 出 用 ・ 非 常 停 止 用 ス イ ッ チ |     |     |  |  |
|                     |                                 | 表 示 灯                     |     |     |  |  |
|                     | 保 護 カ バ ー                       |                           |     |     |  |  |
|                     | 自<br>動<br>装<br>置                | 火 災 感 知 装 置               | 専 用 | 兼 用 |  |  |
|                     |                                 | 自 動 ・ 手 動 切 替 装 置         |     |     |  |  |
| 自 動 ・ 手 動 切 替 表 示 灯 |                                 |                           |     |     |  |  |
| 警<br>報<br>装<br>置    | 外 形                             |                           |     |     |  |  |
|                     | 音 響 警 報                         |                           |     |     |  |  |
|                     | 音 声 警 報                         |                           |     |     |  |  |
| 制<br>御<br>盤         | 周 囲 の 状 況                       |                           |     |     |  |  |
|                     | 外 形                             |                           |     |     |  |  |
|                     | 表 示                             |                           |     |     |  |  |
|                     | 電 圧 計                           |                           | V   |     |  |  |
|                     | 開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類               |                           |     |     |  |  |
|                     | ヒ ュ ー ズ 類                       |                           | A   |     |  |  |
|                     | 継 電 器                           |                           |     |     |  |  |
|                     | 表 示 灯                           |                           |     |     |  |  |
|                     | 結 線 接 続                         |                           |     |     |  |  |
|                     | 接 地                             |                           |     |     |  |  |
|                     | 遅 延 装 置                         |                           | 秒   |     |  |  |
|                     | 自 動 ・ 手 動 切 替 機 能               |                           |     |     |  |  |
|                     | 放 出 制 御 機 能                     |                           |     |     |  |  |
|                     | 制 御 盤 用 音 響 警 報 装 置             |                           |     |     |  |  |
| 予 備 品 等             |                                 |                           |     |     |  |  |

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 別記様式第6

## 不活性ガス消火設備（その3）

|   |                  |           |      |   |  |  |
|---|------------------|-----------|------|---|--|--|
| 配管等   | 管・管継手            |           |      |   |  |  |
|   | 支持金具・つり金具        |           |      |   |  |  |
|   | 閉止弁              |           |      |   |  |  |
| 配管の安全装置等  | 安全装置             |           |      |   |  |  |
|   | 破壊板              |           |      |   |  |  |
| 消火剤等排出措置  |                  |           |      |   |  |  |
| 圧力上昇防止措置  |                  |           |      |   |  |  |
| 放出表示灯   |                  |           |      |   |  |  |
| 噴射ヘッド   | 外形               |           |      |   |  |  |
|   | 放射障害             |           |      |   |  |  |
| 防護区画  | 区画変更等            |           |      |   |  |  |
|   | 開口部の自動閉鎖装置       | 外形        |      |   |  |  |
|   |                  | 電気で作動するもの |      |   |  |  |
|   | ガス圧で作動するもの       |           |      |   |  |  |
| 防部<br>護区<br>画の<br>保安<br>措置<br>に保<br>隣接<br>する<br>置 | 設定範囲             |           |      |   |  |  |
|   | 保<br>安<br>措<br>置 | 消火剤排出措置   |      |   |  |  |
|   |                  | 放出表示灯     |      |   |  |  |
|   |                  | 警報装置      | 外形   |   |  |  |
|   |                  |           | 音響警報 |   |  |  |
|   |                  |           | 音声警報 |   |  |  |
| 注意銘板  |                  |           |      |   |  |  |
| 非常<br>電源<br>（内<br>蔵型）                             | 外形               |           |      |   |  |  |
|   | 表示               |           |      |   |  |  |
|   | 端子電圧             |           | V    |   |  |  |
|   | 切替装置             |           |      |   |  |  |
|   | 充電装置             |           |      |   |  |  |
|   | 結線接続             |           |      |   |  |  |
| ホ<br>ー<br>ス<br>等                                  | 周囲の状況            |           |      |   |  |  |
|   | 格納箱              |           |      |   |  |  |
|   | ホース              |           |      | m |  |  |
|   | ホースリール           |           |      |   |  |  |
|   | ノズル              |           |      |   |  |  |
|   | ノズル開閉弁           |           |      |   |  |  |
| 表示灯・標識（移動式）                                       |                  |           |      |   |  |  |
| 耐震措置  |                  |           |      |   |  |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

| 総 合 点 検       |            |             |       |      |       |     |       |      |
|---------------|------------|-------------|-------|------|-------|-----|-------|------|
| 全域放出方式・局所放出方式 | 全域放出方式     | 警 報 装 置     |       |      |       |     |       |      |
|               |            | 遅 延 装 置     |       | 秒    |       |     |       |      |
|               |            | 開口部の自動閉鎖装置等 |       |      |       |     |       |      |
|               |            | 起動装置・選択弁    |       |      |       |     |       |      |
|               |            | 配管・配管接続部    |       |      |       |     |       |      |
|               |            | 放 出 表 示 灯   |       |      |       |     |       |      |
|               | 局所放出方式     | 警 報 装 置     |       |      |       |     |       |      |
|               |            | 起動装置・選択弁    |       |      |       |     |       |      |
|               |            | 配管・配管接続部    |       |      |       |     |       |      |
| 移動式           | ノズル開閉弁     |             |       |      |       |     |       |      |
|               | ホース・ホース接続部 |             |       |      |       |     |       |      |
| 備             |            |             |       |      |       |     |       |      |
| 考             |            |             |       |      |       |     |       |      |
| 測定機器          | 機 器 名      | 型 式         | 校正年月日 | 製造者名 | 機 器 名 | 型 式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|               |            |             |       |      |       |     |       |      |
|               |            |             |       |      |       |     |       |      |
|               |            |             |       |      |       |     |       |      |

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

