

加 圧 防 排 煙 設 備 点 検 票										
名 称						防 火 管 理 者	Ⓜ			
所 在						立 会 者	Ⓜ			
点検種別	機 器 ・ 総 合		点検年月日		年 月 日 ~ 年 月 日					
点 検 者	資格 番号		点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL						
	氏名			住所						
点 設 備 名	排 煙 機	製造者名			給 気 機	製造者名				
		型 式 等				型 式 等				
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容			
			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容				
機 器 点 検										
防 煙 区 画 壁	固 定 壁		周 囲 の 状 況							
	可 動 壁	外 形								
		機 能								
排 煙 口	周 囲 の 状 況									
	外 形									
	機 能									
排 煙 用 の 風 道	周 囲 の 状 況									
	外 形									
	支 持 部									
	防 火 ダ ン パ ー									
	接 続 部									
排 煙 機	外 形									
	電 動 機	回 転 軸								
		軸 受 部								
		動 力 伝 達 装 置								
		機 能								
	制 御 装 置	制 御 盤	周 囲 の 状 況							
			外 形							
		表 示								
		電 圧 計 ・ 電 流 計		V A						
		開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類								
		ヒ ュ ー ズ 類		A						
		継 電 器								
		表 示 灯								
		結 線 接 続								
	接 地									
予 備 品 等										
回 転 羽 根	回 転 軸									
	軸 受 部									

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第34

加圧防排煙設備（その2）

排煙出口							
加圧式 消火活動拠点	区画変更等						
	区画の状況						
	開口部	周囲の状況					
		外形					
		機能					
通話装置							
給気口	周囲の状況						
	外形						
	機能						
給気用の 風道	周囲の状況						
	外形						
	支持部						
	防火ダンパー						
	接続部						
給気機	外形						
	電動機	制御装置	回転軸				
			軸受部				
			動力伝達装置				
			機能				
			制御盤	周囲の状況			
				外形			
			表示				
			電圧計・電流計		V	A	
			開閉器・スイッチ類				
			ヒューズ類			A	
	継電器						
	表示灯						
	結線接続						
	接地						
	予備品等						
	回転羽根	回転軸					
軸受部							
空気逃し口	周囲の状況						
	外形						
	機能						

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第34

加圧防排煙設備（その3）

起 動 装 置	排煙口の 手動起動 装置	手 動 操作箱	周囲の状況					
			外 形 表 示					
	ハンドル・レバー等							
	給気口の 手動起動 装置	手 動 操作箱	周囲の状況					
外 形 表 示								
ハンドル・レバー等								
排煙口の自動起動装置								
耐 震 措 置								
総 合 点 検								
排 煙 機								
給 気 機								
電 動 機 の 運 転 電 流				A				
運 転 状 況								
回 転 羽 根								
空 気 逃 し 口								
扉 の 開 放 状 況								
可 動 壁								
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。