

加 圧 防 排 煙 設 備 点 検 票										
名 称						防 火 管 理 者	Ⓜ			
所 在						立 会 者	Ⓜ			
点検種別	機 器 ・ 総 合		点検年月日		年 月 日 ~ 年 月 日					
点 検 者	資格 番号		点 検 者 所 属 会 社	社名		TEL				
	氏名			住所						
点 設 備 名	排 煙 機	製造者名			給 気 機	製造者名				
		型 式 等				型 式 等				
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容			
			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容				
機 器 点 検										
防 煙 区 画 壁	固 定 壁									
	可 動 壁	周 囲 の 状 況								
		外 形 能								
排 煙 口	周 囲 の 状 況									
	外 形 能									
	機 能									
排 煙 用 の 風 道	周 囲 の 状 況									
	外 形 能									
	支 持 部									
	防 火 ダ ン パ ー									
	接 続 部									
排 煙 機	外 形 能									
	電 動 機	回 転 軸								
		軸 受 部								
		動 力 伝 達 装 置								
		機 能								
		制 御 装 置	制 御 盤	周 囲 の 状 況						
				外 形 能						
			表 示							
			電 圧 計 ・ 電 流 計			V	A			
			開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類							
			ヒ ュ ー ズ 類				A			
	繼 電 器									
	表 示 灯									
	結 線 接 続									
	接 地									
予 備 品 等										
回 転 羽 根	回 転 軸									
	軸 受 部									

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第34

加圧防排煙設備（その2）

排 煙 出 口							
加圧式 消火活動拠点	区 画 変 更 等						
	区 画 の 状 況						
	開口部	周 囲 の 状 況					
		外 形					
		機 能					
通 話 装 置							
給気口	周 囲 の 状 況						
	外 形						
	機 能						
給気用の 風道	周 囲 の 状 況						
	外 形						
	支 持 部						
	防 火 ダ ン パ ー						
	接 続 部						
給気機	外 形						
	電動機	制 御 装 置	回 転 軸				
			軸 受 部				
		動 力 伝 達 装 置					
		機 能					
		制 御 装 置	制 御 盤	周 囲 の 状 況			
				外 形			
		表 示					
		電 圧 計 ・ 電 流 計		V	A		
		開閉器・スイッチ類					
		ヒューズ類			A		
	継 電 器						
	表 示 灯						
	結 線 接 続						
	接 地						
	予 備 品 等						
	回 転 羽 根	回 転 軸					
軸 受 部							
空気逃し口	周 囲 の 状 況						
	外 形						
	機 能						

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第34

加圧防排煙設備（その3）

起 動 装 置	排煙口の 手動起動 装置	手 動 操作箱	周囲の状況					
			外 形 表 示					
	ハンドル・レバー等							
	給気口の 手動起動 装置	手 動 操作箱	周囲の状況					
外 形 表 示								
ハンドル・レバー等								
排煙口の自動起動装置								
耐 震 措 置								
総 合 点 検								
排 煙 機								
給 気 機								
電 動 機 の 運 転 電 流				A				
運 転 状 況								
回 転 羽 根								
空 気 逃 し 口								
扉 の 開 放 状 況								
可 動 壁								
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。