

蛍光灯からの火災に注意！！



直管LEDランプに交換する際、蛍光灯照明器具との組合せを誤ると、火災につながるおそれがあります。

蛍光灯照明器具と直管LEDランプの組合せが適合しているか両方の表示内容をよく確認して交換するようにしてください。

LEDランプと蛍光灯照明器具の組合せを誤ると・・・

危険

当庁管轄内では
類似火災が2件発生
(平成28年中)

過電圧

過電流

過熱し
出火

火災につながる恐れ

こんな場合は？

Q. 交換予定の直管LEDランプが交換前のランプと同じ表示なのですが・・・

A. ランプの表示が同じでも、蛍光灯照明器具の仕様によっては適合しない場合があります。交換する際はランプと蛍光灯照明器具の両方を確認してください。

Q. とりあえず設置してみて異常なく点灯したんですが・・・

A. 必ずしも適合しているとは限りません。設置して数か月後に出火した事例もあります。

問合せ先

深川消防署
予防課防火管理係
03-3642-0119
内線(520)