

火災事例



火災が発生したときの状況

厨房で、ガスコンロと壁との間に、防火上有効な距離をとらず、毎日、長期間継続して使用



ステンレス板をはがした内部の状況

壁の内部のベニア板等に伝導過熱し、火災になりました。

炭化した部分

★ 厨房機器を使用するときは、壁から十分離して使うようにしましょう。

