

違反対象物一覧表（足立区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
渡辺硝子加工株式会社 3号棟、19号棟	足立区入谷9-1-14、16	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成24年4月13日	西新井消防署
渡辺硝子加工株式会社 10号棟（フィルム・ 合わせ切断工場）	足立区入谷9-8-9	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成24年2月15日	西新井消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成24年2月15日	西新井消防署
コスモ	足立区大谷田1-6-14	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成23年8月4日	足立消防署
サウザントビル	足立区竹の塚1-29-5	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成24年3月15日	足立消防署
仲屋ビル	足立区東和2-17-10	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成23年9月27日	足立消防署

石井医院	足立区保木間4-17-11	自動火災報知設備未設置	法17 - 1	防火対象物全体	平成24年2月8日	足立消防署
ナカシン	足立区六町2-4-18	屋内消火栓設備未設置	法17 - 1	防火対象物全体	平成23年11月30日	足立消防署