

### 違反対象物一覧表（足立区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
桂昇綾瀬西口ビル	足立区綾瀬1-39-4	全体の防火に係る消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体	平成27年10月27日	足立消防署
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分、3階「beauty&Bunny」		
パークハイツ高山	足立区梅島3-33-18	自動火災報知設備感知器一部未設置	法17-1	5階「有限会社山正」倉庫	平成29年5月30日	足立消防署
		自動火災報知設備発信機操作障害	法17-1	4階		
		自動火災報知設備表示灯視認障害	法17-1	4階		
扇ビル	足立区扇2-26-41	防火管理者未選任	法8-1	1階「ゆずごしょうつけ麺屋」	平成28年12月16日	西新井消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	1階「ゆずごしょうつけ麺屋」		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分、地下1階「アトリエTANTO」、1階「ゆずごしょうつけ麺屋」		
		誘導灯一部未設置	法17-1	地下1階「アトリエTANTO」の出入口		
		誘導灯維持不適・不点灯	法17-1	1階「ゆずごしょうつけ麺屋」の出入口		
		防火区画防火戸機能不良	例55の2	地下1階、4階、5階、6階		

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
大和電線工業	足立区扇3-25-8	防火管理者未選任	法8-1	所有者管理部分	平成26年10月9日	西新井消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	所有者管理部分		
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		誘導灯・設置位置不適	法17-1	2階、3階及び4階の屋内階段南側出入口の避難口誘導灯		
		避難施設火災予防支障・物件存置	条例54-1	4階階段室内の古新聞、スーツケース、段ボール箱、掃除機等		
		避難施設避難障害・施設取付	条例54-1	3階及び4階階段室内についたて設置		
秀ビル	足立区千住旭町40-2	自動火災報知設備機能不良	法17-1	受信機に3階回線異常表示あり	平成28年11月2日	千住消防署
タートルビル	足立区竹の塚1-28-17	誘導灯一部未設置	法17-1	5階「CLUB DAVAO」避難口誘導灯	平成29年3月3日	足立消防署
		防火設備閉鎖作動障害	条例55の2	5階「CLUB DAVAO」出入口防火戸		

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
みどり第10マンション	足立区東保木間 1-22-6	自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	1階「北斗ラーメン」事務所 及び押入れ	平成24年11月14日	足立消防署
		火気使用設備等構造不適	条例3の2	1階「北斗ラーメン」 天蓋内グリス除去装置未設置		
		火気使用設備等構造不適	条例3の2	1階「北斗ラーメン」 天蓋内設置の固定照明器具		
山海鳥	足立区南花畑2-26-17	漏電火災警報器型式失効	法17-1		平成25年5月20日	足立消防署
		自動火災報知設備 一部未設置	法17-1	住宅及び3階倉庫部分		
		誘導灯常用電源回路不適	法17-1	2階避難口誘導灯		
		火気使用設備等構造不適	条例3の2	1階調理室天蓋内 照明設備設置		
市川ビル	足立区本木西町10-9	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成26年4月1日	西新井消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		