

違反対象物一覧表（文京区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
らーいん根津	文京区根津1-1-14	連結送水管未設置	法17-1	防火対象物全体	平成29年12月25日	本郷消防署
白山伊豆与ビル	文京区白山5-36-5	避難施設火災予防支障物件存置	条例54	屋内階段最上部	平成29年3月22日	小石川消防署
		防火区画防火戸機能不良	条例55の2	3階屋内階段防火戸		
稲荷坂ハイツ	文京区本駒込5-39-8	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年5月29日	本郷消防署
本郷コーポレーション	文京区本郷2-40-13	誘導灯不点灯	法17-1	2階「鮮魚家」 厨房の避難口誘導灯	平成30年4月20日	本郷消防署
ソーシャル広小路	文京区湯島3-35-10	防火管理者未選任 (再講習未修了)	法8-1	管理組合管理部分	平成30年2月9日	本郷消防署
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る 消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		連結送水管放水口の 標識未設置	法17-1	8階		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	連結送水管（耐圧試験）		

ウエノイレブン	文京区湯島3-41-12	放送設備一部未設置	法17-1	6階室内スピーカー	平成27年1月20日	本郷消防署
		スプリンクラー設備一部未設置	法17-1	1階から11階	平成29年10月11日	
		誘導灯未設置	法17-1	6階屋内階段前		