

違反対象物一覧表（千代田区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
モリカワビル	千代田区飯田橋1-7-4	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年11月9日	麴町消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
アール神田淡路町	千代田区神田淡路町 2-4-4	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年7月17日	神田消防署
田端ビル	千代田区神田猿樂町 1-5	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年11月15日	神田消防署
ゑびす本麩	千代田区神田多町2-5-1	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成29年3月16日	神田消防署
HUB神田三崎町	千代田区神田三崎町 2-12-9	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年11月9日	神田消防署