

### 違反対象物一覧表（江戸川区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
桜ビラA棟	江戸川区北小岩7-11-1	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成27年3月25日	小岩消防署
桜ビラB棟		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
桜ビラC棟	江戸川区北小岩7-11-3	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
桜ビラD棟		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
早川ビル	江戸川区中央1-3-7	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年2月9日	江戸川消防署
ファミリー荒井	江戸川区西葛西3-22-25	スプリンクラー設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成29年2月27日	葛西消防署
三経14ビル	江戸川区西小岩1-28-3	消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設備、誘導灯	平成27年8月19日	小岩消防署
Kビル	江戸川区南小岩7-27-13	消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯	平成26年6月3日	小岩消防署
		避難器具・降下障害	法17-1	2・3階避難器具 1階店舗ひさし設置による		

ドゥメリービル	江戸川区南小岩7-27-13	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	4階 CLUB RIN	平成27年7月31日	小岩消防署
ニュー東京ビル	江戸川区南小岩8-15-16	防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	所有者管理部分	平成29年5月9日	小岩消防署
		全体の防火管理に係る 消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分、1階「全品 300円や」		
		防火設備閉鎖作動障害	条例55の2	1階及び3階の防火戸		
		自動火災報知設備感知器 一部未設置	法17-1	1階店舗入口		
		誘導灯不点灯	法17-1	4階及び5階のエレベーター ホール、1階店舗入口		