

違反対象物一覧表（板橋区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
小豆沢ローズハイム	板橋区小豆沢3-6-7	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分、住宅管理組合管理部分	平成26年8月19日	志村消防署
		自動火災報知設備型式失効	法17-1			
		ハロゲン化物消火設備機能不良	法17-1	地下1階駐車場部分 制御盤起動装置不良		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	連結送水管（耐圧試験）		
タイケイビル	板橋区板橋1-44-2	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年1月9日	板橋消防署
藤畑第一ビル	板橋区板橋2-61-10	防火管理者未選任	法8-1	所有者管理部分	平成29年4月3日	板橋消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	所有者管理部分		
		自衛消防訓練未実施	法8-1	所有者管理部分		
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		誘導灯維持不適・不点灯	法17-1	1階、2階、3階、4階、7階、8階避難口誘導灯		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設備、誘導灯、連結送水管		

渡辺ビル	板橋区大山東町20-3	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年2月20日	板橋消防署
常盤台センター	板橋区常盤台2-27-10	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分、2階「純喫茶ウィーン」	平成27年5月21日	板橋消防署
		自動火災報知設備一部未設置	法17-1	地下1階、1階、4階		
		自動火災報知設備機能不良	法17-1	防火対象物全体		
		自動火災報知設備・型式失効	法17-1			
医療法人社団 篠遠医院	板橋区蓮沼町20-14	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年5月7日	志村消防署