

違反対象物一覧表（葛飾区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
i-BUILDING	葛飾区奥戸2-5-14	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成26年7月31日	本田消防署
マイダス	葛飾区金町6-9-15	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	防火対象物全体	平成28年9月9日	金町消防署
		消火器・標識未設置	法17-1	地下1階から5階		
		自動火災報知設備・警戒区域一覧図未設置	法17-1			
金町六丁目店舗（北側）	葛飾区金町6-11-13	防火管理者未選任	法8-1	1階「FUGA」	平成27年8月25日	金町消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	1階「FUGA」		
		自衛消防訓練未実施	法8-1	1階「FUGA」		
はやしやビル	葛飾区亀有3-20-13	防火管理者未選任	法8-1	所有者管理部分	平成29年6月13日	金町消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	所有者管理部分		
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		自衛消防訓練未実施	法8-1	所有者管理部分		

サンテックビル	葛飾区亀有5-46-2	防火管理者未選任	法8-1	1階「ビリーザキッド」、2階「マナベボクシングジム」	平成29年1月20日	金町消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	所有者管理部分、1階「ビリーザキッド」、2階「マナベボクシングジム」		
		自衛消防訓練未実施	法8-1	1階「ビリーザキッド」		
		全体の防火管理に係る消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		消火器一部未設置	法17-1	1階「ビリーザキッド」		
		自動火災報知設備感知器一部未設置	法17-1	2階「マナベボクシングジム」女子更衣室		
		自動火災報知設備感知器種別不適	法17-1	1階「ビリーザキッド」		
		誘導灯維持不適・不点灯	法17-1	1階「ビリーザキッド」		
		火気使用設備構造不適	条例3の2	1階「ビリーザキッド」 厨房排気ダクト		
株式会社吉川製作所	葛飾区柴又3-2-14	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成27年8月13日	金町消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		

ときわビル	葛飾区新小岩1-29-5	自動火災報知設備 一部未設置	法17-1	1階「飲みだおれ本舗 越後屋本店」、1階及び 2階所有者管理部分 感 知器、発信機、表示灯、 地区音響装置なし	平成27年6月9日	本田消防署
		自動火災報知設備 表示灯不点灯	法17-1	3階 所有者管理部分及び 「ジーサイバー株式会 社」		
		自動火災報知設備 機能停止	法17-1	防火対象物全体		
		誘導灯一部未設置	法17-1	2階、屋外階段		
		誘導灯維持管理不適 ・不点灯	法17-1	2階所有者管理部分		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設 備、誘導灯		
YAWPビル	葛飾区高砂8-26-1	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分及び2、 3階「YAWP!バック パッカーズ」	平成29年11月20日	金町消防署
野川クリニック	葛飾区東金町1-12-1	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成28年2月3日	金町消防署

A O I ビル	葛飾区東金町1-20-5	防火管理者未選任	法8-1	所有者管理部分	平成27年9月25日	金町消防署
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	所有者管理部分		
		自衛消防訓練未実施	法8-1	所有者管理部分		
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る 消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		自動火災報知設備 機能停止	法17-1	防火対象物全体		
		自動火災報知設備 受信機再鳴動機能なし	法17-1			
		避難器具機能停止	法17-1	2、3、5階の避難器具		
		避難器具標識なし	法17-1	2、5階の避難器具		
		避難器具種別不適	法17-1	2、3、5階の避難器具		
		誘導灯維持不適・不点灯	法17-1	3から5階の誘導灯		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯		