

### 違反対象物一覧表（葛飾区）

| 防火対象物の名称    | 防火対象物の所在地    | 違反の内容               |          |          | 公表日        | 所轄消防署 |
|-------------|--------------|---------------------|----------|----------|------------|-------|
|             |              | 違反指摘事項              | 根拠法令等の条項 | 違反の位置等   |            |       |
| i-BUILDING  | 葛飾区奥戸2-5-14  | 屋内消火栓設備未設置          | 法17-1    | 防火対象物全体  | 平成26年7月31日 | 本田消防署 |
| マイダス        | 葛飾区金町6-9-15  | 防火対象物点検未実施          | 法8の2の2-1 | 防火対象物全体  | 平成28年9月9日  | 金町消防署 |
|             |              | 消火器・標識未設置           | 法17-1    | 地下1階から5階 |            |       |
|             |              | 自動火災報知設備・警戒区域一覧図未設置 | 法17-1    |          |            |       |
| 金町六丁目店舗（北側） | 葛飾区金町6-11-13 | 防火管理者未選任            | 法8-1     | 1階「FUGA」 | 平成27年8月25日 | 金町消防署 |
|             |              | 防火管理に係る消防計画未作成      | 法8-1     | 1階「FUGA」 |            |       |
|             |              | 自衛消防訓練未実施           | 法8-1     | 1階「FUGA」 |            |       |
| はやしやビル      | 葛飾区亀有3-20-13 | 防火管理者未選任            | 法8-1     | 所有者管理部分  | 平成29年6月13日 | 金町消防署 |
|             |              | 防火管理に係る消防計画未作成      | 法8-1     | 所有者管理部分  |            |       |
|             |              | 統括防火管理者未選任          | 法8の2-1   | 防火対象物全体  |            |       |
|             |              | 全体の防火管理に係る消防計画未作成   | 法8の2-1   | 防火対象物全体  |            |       |
|             |              | 自衛消防訓練未実施           | 法8-1     | 所有者管理部分  |            |       |

|           |             |                   |        |                            |            |       |
|-----------|-------------|-------------------|--------|----------------------------|------------|-------|
| サンテックビル   | 葛飾区亀有5-46-2 | 防火管理者未選任          | 法8-1   | 1階「ビリーザキッド」、2階「マナベボクシングジム」 | 平成29年1月20日 | 金町消防署 |
|           |             | 防火管理に係る消防計画未作成    | 法8-1   | 1階「ビリーザキッド」、2階「マナベボクシングジム」 |            |       |
|           |             | 自衛消防訓練未実施         | 法8-1   | 1階「ビリーザキッド」                |            |       |
|           |             | 全体の防火管理に係る消防計画未作成 | 法8の2-1 | 防火対象物全体                    |            |       |
|           |             | 消火器一部未設置          | 法17-1  | 1階「ビリーザキッド」                |            |       |
|           |             | 自動火災報知設備感知器一部未設置  | 法17-1  | 2階「マナベボクシングジム」女子更衣室        |            |       |
|           |             | 自動火災報知設備感知器種別不適   | 法17-1  | 1階「ビリーザキッド」                |            |       |
|           |             | 誘導灯維持不適・不点灯       | 法17-1  | 1階「ビリーザキッド」                |            |       |
|           |             | 火気使用設備構造不適        | 条例3の2  | 1階「ビリーザキッド」<br>厨房排気ダクト     |            |       |
| 株式会社吉川製作所 | 葛飾区柴又3-2-14 | 屋内消火栓設備未設置        | 法17-1  | 防火対象物全体                    | 平成27年8月13日 | 金町消防署 |
|           |             | 自動火災報知設備未設置       | 法17-1  | 防火対象物全体                    |            |       |

|         |              |                    |          |   |             |       |
|---------|--------------|--------------------|----------|---|-------------|-------|
| ときわビル   | 葛飾区新小岩1-29-5 | 自動火災報知設備<br>一部未設置  | 法17-1    | 1階「飲みだおれ本舗<br>越後屋本店」、1階及び<br>2階所有者管理部分 感<br>知器、発信機、表示灯、<br>地区音響装置なし | 平成27年6月9日   | 本田消防署 |
|         |              | 自動火災報知設備<br>表示灯不点灯 | 法17-1    | 3階 所有者管理部分及び<br>「ジーサイバー株式会<br>社」                                    |             |       |
|         |              | 自動火災報知設備<br>機能停止   | 法17-1    | 防火対象物全体   |             |       |
|         |              | 誘導灯一部未設置           | 法17-1    | 2階及び屋外階段の<br>通路誘導灯  |             |       |
|         |              | 誘導灯維持管理不適<br>・不点灯  | 法17-1    | 2階所有者管理部分の<br>避難口誘導灯  |             |       |
|         |              | 消防用設備等点検未実施        | 法17の3の3  | 消火器、自動火災報知設<br>備、誘導灯  |             |       |
| YAWPビル  | 葛飾区高砂8-26-1  | 防火対象物点検未実施         | 法8の2の2-1 | 所有者管理部分及び2、<br>3階「YAWP!バック<br>パッカーズ」                                | 平成29年11月20日 | 金町消防署 |
| 野川クリニック | 葛飾区東金町1-12-1 | 自動火災報知設備未設置        | 法17-1    | 防火対象物全体   | 平成28年2月3日   | 金町消防署 |

|          |              |                        |         |                       |            |       |
|----------|--------------|------------------------|---------|-----------------------|------------|-------|
| A O I ビル | 葛飾区東金町1-20-5 | 防火管理者未選任               | 法8-1    | 所有者管理部分               | 平成27年9月25日 | 金町消防署 |
|          |              | 防火管理に係る<br>消防計画未作成     | 法8-1    | 所有者管理部分               |            |       |
|          |              | 自衛消防訓練未実施              | 法8-1    | 所有者管理部分               |            |       |
|          |              | 統括防火管理者未選任             | 法8の2-1  | 防火対象物全体               |            |       |
|          |              | 全体の防火管理に係る<br>消防計画未作成  | 法8の2-1  | 防火対象物全体               |            |       |
|          |              | 自動火災報知設備<br>機能停止       | 法17-1   | 防火対象物全体               |            |       |
|          |              | 自動火災報知設備<br>受信機再鳴動機能なし | 法17-1   |                       |            |       |
|          |              | 避難器具機能停止               | 法17-1   | 2、3、5階の避難器具           |            |       |
|          |              | 避難器具標識なし               | 法17-1   | 2、5階の避難器具             |            |       |
|          |              | 避難器具種別不適               | 法17-1   | 2、3、5階の避難器具           |            |       |
|          |              | 誘導灯維持不適・不点灯            | 法17-1   | 3から5階の誘導灯             |            |       |
|          |              | 消防用設備等点検未実施            | 法17の3の3 | 消火器、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯 |            |       |