

### 違反対象物一覧表（北区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
Betty Lolomaビル	北区赤羽2-69-6	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成29年6月29日	赤羽消防署
清和ハイツ	北区赤羽西3-11-13	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年2月23日	赤羽消防署
ラルーチェ滝野川	北区滝野川4-1-15	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年7月27日	滝野川消防署
劇団文化座	北区田端3-22-12	屋内消火栓設備未設置	法17-1	1階	平成30年8月14日	滝野川消防署
ハイツタバタ	北区田端6-7-19	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年3月26日	滝野川消防署
坂栄ビル	北区東田端2-11-15	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体 (1階美容室部分を除く)	平成29年9月19日	滝野川消防署