

違反対象物一覧表（江東区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
シティーロードクラブ	江東区扇橋2-3-5	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年2月8日	深川消防署
ホームタウンハヤシⅠ	江東区亀戸5-9-15	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年3月20日	城東消防署
ホームタウンハヤシⅡ		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
木場YビルⅢ	江東区木場5-2-2	防火管理者未選任	法8-1	7階「a e r」	平成29年4月28日	深川消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	7階「a e r」		
		防火設備閉鎖作動障害	条例55の2	2階から7階の防火戸		
木場YビルⅡ	江東区木場5-2-5	防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	2階「インド料理シカール」	平成29年5月19日	深川消防署
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	2階「インド料理シカール」、3階「美容室プライム」、4階「フォレスト」		

株式会社光陽ライン 新木場三丁目倉庫	江東区新木場3-3-2	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成29年8月18日	城東消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
村上木材株式会社 新木場倉庫	江東区新木場3-3-2	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成29年8月18日	城東消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
リバーハイツ門前仲町	江東区富岡1-4-10	防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	1階「WARAIYA」	平成27年11月9日	深川消防署
		自動火災報知設備 一部未設置	法17-1	1階「WARAIYA」の 客席及び厨房の感知器取 り外し		
富岡Yビル	江東区富岡1-7-6	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	建物共有部分、4階「J」	平成29年4月28日	深川消防署
豊洲共同ビル	江東区豊洲4-2-2	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物西側部分	平成27年9月17日	深川消防署
サンハイツ森下	江東区森下3-11-14	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年1月9日	深川消防署
エンゼルビル	江東区門前仲町 1-4-3	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成28年1月4日	深川消防署

門前仲町渡東ビル	江東区門前仲町 1-5-6	防火管理者未選任	法8-1	2階「漢方整体院 緑」	平成27年11月18日	深川消防署
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	2階「漢方整体院 緑」		
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る 消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		誘導灯未設置	法17-1	2階「漢方整体院 緑」 避難口誘導灯		