

違反対象物一覧表（目黒区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
メイツ中目黒	目黒区上目黒3-1-14	消防用設備等点検未実施	法17の3の3	連結送水管耐圧試験	平成25年1月10日	目黒消防署
青木ビル	目黒区自由が丘2-10-14	物件存置による火災予防支障	条例54-1	階段室内屋上出口踊場部分	平成25年1月23日	目黒消防署
		自動火災報知設備一部未設置	法17-1	1階エントランス部分		
		自動火災報知設備型式失効	法17-1	受信機		
AアンドDハウス	目黒区自由が丘2-15-10	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成29年3月14日	目黒消防署
クレール東山	目黒区東山1-3-6	自動火災報知設備未設置	法17-1	1階及び2階部分	平成26年1月24日	目黒消防署
クレッセント柿の木坂	目黒区碑文谷4-24-13	自動火災報知設備感知器一部未設置	法17-1	2階「エムアンドケイ株式会社」、地下1階「あすなろスタジオ」	平成29年6月2日	目黒消防署
クリスティーホームズ三田	目黒区三田2-11-5	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成29年5月30日	目黒消防署