

違反対象物一覧表（港区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
乃木坂プレース	港区赤坂9-6-30	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体 (1階西側飲食店部分を除く)	平成28年7月26日	赤坂消防署
深尾ビル	港区麻布十番1-4-5	屋内消火栓設備一部未設置	法17-1	地下1階増床部分	平成26年8月12日	麻布消防署
		屋内消火栓設備 非常電源未設置	法17-1			
		屋内消火栓設備 加圧送水装置設置位置不適	法17-1			
		自動火災報知設備発信機未設置	法17-1	地下1階増床部分		
麻布台ビル	港区麻布台1-11-7	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分	平成27年10月2日	麻布消防署
		自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	屋上の更衣室及び倉庫		
		自動火災報知設備 警戒区域一覧図なし	法17-1	6階自動火災報知設備受信機付近		
		自動火災報知設備 煙感知器取外し	法17-1	3階エレベーター前		

ウイーズ北青山ビル	港区北青山2-7-29	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	2階「dragon純豆腐」、9階「有限会社FGCM」	平成28年9月9日	赤坂消防署
		スプリンクラー設備一部未設置	法17-1	1階部分のスプリンクラー設備、地下1階及び地下2階部分のスプリンクラーヘッド		
		自動火災報知設備感知器一部未設置	法17-1	地下2階「HEAVEN青山SR」店内及び倉庫、ポンプ室		
		誘導灯維持不適・不点灯	法17-1	地下2階「HEAVEN青山SR」避難口誘導灯		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	スプリンクラー設備		
		避難施設火災予防支障物件存置	条例54-1	屋外階段の2階から4階部分		
桔梗ビル	港区新橋3-13-8	統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体	平成30年11月14日	芝消防署
		全体の防火管理に係る消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分、1階「きたがわ」、3階「AZITO」		
		消火器未設置	法17-1	3階		
		避難器具未設置	法17-1	3階		
		誘導灯未設置	法17-1	3階		
		防火管理者未選任	法8-1	3階「AZITO」		

		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	3階「AZITO」		
		火気使用設備等維持管理不適	条例3の2	3階「AZITO」厨房のグリス除去装置清掃不良		
高輪梶ビル	港区高輪1-2-17	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年11月5日	高輪消防署
輿石・石川邸	港区虎ノ門1-11-13	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年4月6日	芝消防署
金谷ホテルマンション	港区西麻布3-1-25	屋内消火栓設備 電源遮断	法17-1	—	平成30年8月8日	麻布消防署
		屋内消火栓設備 呼水槽給水不能	法17-1	—		
		スプリンクラー設備 電源遮断	法17-1	—		
		スプリンクラー設備 呼水槽給水不能	法17-1	—		
		防火管理者未選任	法8-1	2階「株式会社エリアデザイン」		
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	2階「株式会社エリアデザイン」		
霞町コーポ	港区西麻布3-21-20	スプリンクラー設備未設置	法17-1	1 1階及び1 2階	平成26年10月30日	麻布消防署
		スプリンクラー設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成25年10月21日	
		防火管理者未選任	法8-1	2階「再生骨材コンクリート普及連絡協議会」		
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	2階「再生骨材コンクリート普及連絡協議会」		

麻布霞町マンション	港区西麻布4-1-1	自衛消防訓練未実施	法8-1	2階「再生骨材コンクリート普及連絡協議会」	平成26年12月22日	麻布消防署
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	2階「再生骨材コンクリート普及連絡協議会」		
		屋内消火栓設備一部未設置	法17-1	地下2階部分		
		屋内消火栓設備構造不適	法17-1	非常電源		
		放送設備未設置	法17-1			
		避難器具未設置	法17-1	地下1階及び地下2階「西麻布CLUBMUSE」		
		誘導灯位置不適	法17-1	地下1階及び地下2階「西麻布CLUBMUSE」		
		連結散水設備未設置	法17-1	地下1階及び地下2階「西麻布CLUBMUSE」		
バッカス第3ビル	港区浜松町1-27-10	避難器具・操作障害	法17-1	6階「パブクラブ・ベイストリー」	平成26年1月27日	芝消防署
青木葉マンション	港区南麻布1-5-5	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成27年1月5日	麻布消防署
カーサベルマン	港区南麻布3-3-39	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年9月19日	麻布消防署
青山丸竹ビル	港区南青山3-1-36	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成27年6月12日	赤坂消防署
オー・アンド・ケー 南青山	港区南青山3-5-1	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成26年11月17日	赤坂消防署

青山グリーンヒルズ	港区南青山3-15-13	防火管理者未選任	法8-1	1階「MAISON KITSUNE」	平成28年12月27日	赤坂消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	1階「MAISON KITSUNE」		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	1階「MAISON KITSUNE」		
アボウド麻布	港区元麻布3-1-25	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成26年4月21日	麻布消防署
ソレアド六本木	港区六本木3-3-17	スプリンクラー設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年9月12日	麻布消防署
六本木マンション	港区六本木3-4-8	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成26年11月14日	麻布消防署
三経28ビル	港区六本木3-10-9	防火管理者未選任	法8-1	3階「ROPPONGI R」	平成30年5月30日	麻布消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	3階「ROPPONGI R」		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	3階「ROPPONGI R」、12階「INFINITY」		
		防災対象物品防災性能なし	法8の3-5	3階「ROPPONGI R」店内設置のカーテン		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	屋内消火栓設備(ホース耐圧試験)、非常電源専用受電設備		
		スプリンクラー設備ヘッド一部未設置	法17-1	1階ごみ置き場、5階「Club Lu Belle」南西側物入れ内		
		スプリンクラー設備・標識未設置	法17-1	送水口付近		
		自動火災報知設備感知器一部未設置	法17-1	1階ごみ置き場、5階「Club Lu Belle」南西側物入れ内、5階「Club Lu Belle」南側エレベーター前		

		自動火災報知設備機能不良	法17-1	受信盤に感知器の断線表示あり		
		誘導灯一部未設置	法17-1	3階「ROPPONGI R」 厨房南側避難通路に至る通路誘 導灯		
		誘導灯位置不適	法17-1	3階「ROPPONGI R」 厨房南側の避難口誘導灯		
		連結送水管・標識未設置	法17-1	送水口付近		
KENTO'Sビル	港区六本木3-14-11	防火管理者未選任	法8-1	所有者管理部分	平成30年6月5日	麻布消防署
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	所有者管理部分		
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る 消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	自家発電設備 (総合点検)		
カサグランデミワビ ル・日本華商会館	港区六本木7-5-11	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	地下1階「アメット」	平成24年10月4日	麻布消防署
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	二酸化炭素消火設備（1階「ラ イフトラスト」駐車場）		
ミクニ六本木ビル	港区六本木7-8-8	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成25年4月8日	麻布消防署

六本木DAフロントビル	港区六本木7-8-11	防火管理者選解任未届	法8-2	7階「NAKED」	平成30年10月12日	麻布消防署
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	7階「NAKED」		
		自衛消防訓練未実施	法8-1	7階「NAKED」		