

違反対象物一覧表（中野区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
ハウスオオクニ	中野区新井4-21-1	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成27年7月1日	野方消防署
エスパス・デパール	中野区江原町1-12-2	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年4月10日	野方消防署
グランコート	中野区上高田3-31-3	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年3月19日	野方消防署
尾張屋ビル	中野区中央2-2-8	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	防火対象物全体	平成28年4月27日	中野消防署
ヒュージェコート	中野区中央3-4-1	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成28年2月24日	中野消防署
中野フローラ	中野区中央3-22-18	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成28年2月18日	中野消防署
三京ビル	中野区中野5-56-15	防火管理者未選任	法8-1	1階「らんぐさむ北口店」	平成29年3月27日	中野消防署
岩田ビル	中野区沼袋1-34-2	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年4月11日	野方消防署
沼袋一丁目Oビル	中野区沼袋1-37-7	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成28年3月30日	野方消防署
NSプラザ野方	中野区野方5-22-6	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	2階「スワハウス」	平成27年6月15日	野方消防署
		火気使用設備等維持管理不適	条例3の2	2階「スワハウス」内ガスコンロ上天蓋清掃不適		

		火気使用設備等構造不適	条例3の2	2階「スワハウス」内の厨房設備・グリスフィルター未設置		
マルニビル	中野区東中野1-4-7	自動火災報知設備未設置	法17-1	地下1階及び1階	平成30年3月30日	中野消防署
高野ビル	中野区本町2-51-10	防火管理者未選任	法8-1	所有者管理部分、2階「旨めえもん屋きゅう中野坂上店」、5階「ドアーズ」	平成27年10月2日	中野消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	所有者管理部分、2階「旨めえもん屋きゅう中野坂上店」、3階「ラクササ中野坂上店」、5階「ドアーズ」		
		自衛消防訓練未実施	法8-1	2階「旨めえもん屋きゅう中野坂上店」、5階「ドアーズ」		
		防火管理者選解任未届	法8-2	3階「ラクササ中野坂上店」		
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		自動火災報知設備視認障害	法17-1	2階「旨めえもん屋きゅう中野坂上店」		
		避難器具降下障害	法17-1	2階「旨めえもん屋きゅう中野坂上店」		
		通路誘導灯維持不適一部不点灯	法17-1	5階通路部分		

		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯、連結送水管		
中野新橋ビル	中野区本町5-3-8	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成26年12月16日	中野消防署
魚勝マンション	中野区弥生町3-24-14	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成28年2月29日	中野消防署