

違反対象物一覧表（練馬区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
金健ビル	練馬区旭丘1-46-11	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成24年4月2日	練馬消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成24年4月2日	練馬消防署
光星ビル	練馬区下石神井3-12-3	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成24年5月14日	石神井消防署
パールコーポ	練馬区豊玉北1-10-3	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成24年3月29日	練馬消防署
シルバーヴィラ向山 2号館	練馬区向山3-7-6	スプリンクラー設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成24年5月22日	練馬消防署
シルバーヴィラ向山 3号館	練馬区向山3-7-16	スプリンクラー設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成24年5月22日	練馬消防署