

違反対象物一覧表（渋谷区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
セルモ渋谷ビル	渋谷区渋谷1-15-22	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成29年10月5日	渋谷消防署
佐藤エステートビル	渋谷区渋谷3-18-5	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	8階「cafe croix」	平成27年9月16日	渋谷消防署
		誘導灯維持不適・不点灯	法17-1	8階「cafe croix」の避難口誘導灯		
		防火区画・防火戸機能不良	条例55の2	新館側の地下1階及び2～8階防火戸		
松濤EAST	渋谷区松濤1-4-8	防火管理者未選任	法8-1	所有者管理部分	平成27年2月10日	渋谷消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	所有者管理部分		
カーサアサリ	渋谷区神宮前3-1-14	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成29年1月4日	渋谷消防署
久保井ビル	渋谷区神南1-3-2	防火管理者未選任	法8-1	1階「DUNE」	平成29年6月12日	渋谷消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	1階「DUNE」		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分、1階「DUNE」、4階「ノーザングラフィックス」		
		自動火災報知設備感知器一部未設置	法17-1	1階「DUNE」の南側フィッティングルーム		

インタービルディングⅡ	渋谷区神南1-9-11	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成29年8月23日	渋谷消防署
道玄坂LEE-ONEビル	渋谷区道玄坂2-9-4	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年8月15日	渋谷消防署
松興堂ビル	渋谷区道玄坂2-17-3	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年3月9日	渋谷消防署
道玄坂SUN. Jビル	渋谷区道玄坂2-28-5	防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	9階「ZERO」	平成30年7月19日	渋谷消防署
		自衛消防訓練未実施	法8-1	9階「ZERO」		
		防火管理者選解任未届	法8-2	9階「ZERO」		