

違反対象物一覧表（品川区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
トーヨー本社ビル	品川区大井4-1-3	自動火災報知設備一部未設置	法17-1	6階「ゆりかもめ」及び屋内階段	平成29年3月28日	大井消防署
		自動火災報知設備受信機再鳴動機能なし	法17-1	—		
		消防機関へ通報する火災報知設備未設置	法17-1	6階「ゆりかもめ」		
		誘導灯一部未設置	法17-1	6階「ゆりかもめ」		
NAKAYAMA BUILDING	品川区小山5-24-10	自動火災報知設備一部未設置	法17-1	1階「玄海鮨」の更衣室及びカウンター脇物入れ	平成27年11月12日	荏原消防署
		自動火災報知設備感知器位置不適	法17-1	1階「玄海鮨」空調からの離隔距離不足		
		自動火災報知設備感知器種別不適	法17-1	1階「玄海鮨」厨房に煙感知器		
中延医院	品川区中延2-8-12	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年3月12日	荏原消防署
竹内ビル	品川区西五反田8-1-14	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年5月1日	品川消防署

ピアセイコー	品川区二葉 1-17-20	消防用設備等点検未実施	法17の3の3	地下1階「鶏料理 水炊きシリウス」内の自動火災報知設備	平成28年9月29日	荏原消防署
--------	------------------	-------------	---------	-----------------------------	------------	-------