

違反対象物一覧表（品川区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
トーコー本社ビル	品川区大井4-1-3	自動火災報知設備一部未設置	法17-1	6階「ゆりかもめ」及び屋内階段	平成29年3月28日	大井消防署
		自動火災報知設備受信機再鳴動機能なし	法17-1	—		
		消防機関へ通報する火災報知設備未設置	法17-1	6階「ゆりかもめ」		
		誘導灯一部未設置	法17-1	6階「ゆりかもめ」		
		スプリンクラー設備未設置	法17-1	6階「ゆりかもめ」	平成30年10月4日	
中延医院	品川区中延 2-8-12	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年3月12日	荏原消防署
竹内ビル	品川区西五反田 8-1-14	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年5月1日	品川消防署
ハイム金田	品川区豊町 1-4-15	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年8月7日	荏原消防署