

違反対象物一覧表（新宿区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
YDビル	新宿区荒木町3-14	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年4月16日	四谷消防署
ガーデンビル	新宿区市谷薬王寺町53-7	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成27年4月13日	牛込消防署
神楽坂不二ビル	新宿区岩戸町14	防火管理者未選任	法8-1	3階から12階「ライオンズマンション神楽坂」	平成26年6月3日	牛込消防署
		防火管理に係る消防計画内容不適	法8-1	所有者管理部分、3階から12階「ライオンズマンション神楽坂」		
		自衛消防訓練未実施	法8-1	3階から12階「ライオンズマンション神楽坂」		
メイジャー神楽坂	新宿区岩戸町16	防火管理者未選任	法8-1	地下1階「一夢庵」	平成25年11月25日	牛込消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	地下1階「一夢庵」		
		スプリンクラー設備機能停止	法17-1	防火対象物全体		
		自動火災報知設備感知器一部未設置	法17-1	地下1階「一夢庵」の客席、ストックルーム、バックヤード、控室		
青柳LKビル	新宿区神楽坂3-6	連結送水管未設置	法17-1	防火対象物全体	平成26年1月28日	牛込消防署

三経61ビル	新宿区歌舞伎町1-9-5	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分	平成29年10月5日	新宿消防署
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯		
		消火器未設置	法17-1	1階		
		自動火災報知設備維持不適	法17-1	障害音響及び地区音響停止		
		自動火災報知設備一部未設置	法17-1	地下2階及び3階		
		誘導灯不点灯	法17-1	1階避難口誘導灯		
リカム3ビル	新宿区歌舞伎町1-17-7	自動火災報知設備感知器一部未設置	法17-1	地下2階厨房内	平成30年4月3日	新宿消防署
		自動火災報知設備発信機及び音響装置未設置	法17-1	地下1階		
		誘導灯未設置	法17-1	地下2階避難口誘導灯		
		誘導灯位置不適	法17-1	避難上有効でない地下1階の避難口誘導灯		
		消防用設備等点検未報告	法17の3の3	避難器具		

三経27ビル	新宿区歌舞伎町2-27-11	自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	地下1階電気室	平成30年5月31日	新宿消防署
		自動火災報知設備 地区音響装置一部未設置	法17-1	地下1階、1階、6階		
		自動火災報知設備 感知器種別不適	法17-1	3階「真紀」、6階倉庫		
		放送設備未設置	法17-1	地下1階、2階、4階、 5階のテナント部分		
		避難器具一部未設置	法17-1	地下1階、4階		
		誘導灯一部未設置	法17-1	地下1階、2階、5階の階 段通路誘導灯		
		防火設備閉鎖作動障害	条例55の2	地下2階西側屋内階段出入 口に配管敷設		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	放送設備		
		屋内消火栓設備維持不適	法17-1	地下2階、2階、 4階、8階 表示灯不点灯		
		屋内消火栓設備維持不適	法17-1	地下1階、5階 表示灯脱落		

三経 8 2 ビル	新宿区歌舞伎町2-30-14	自動火災報知設備感知器 一部未設置	法17-1	地下2階南側屋内階段脇倉庫、地下1階南側屋内階段、地下1階受信機室、地下1階通路、1階西側屋内階段脇北側倉庫、2階南側旧外廊下、2階「AJ」従業員控室、4階「アンティーク」従業員控室	平成30年4月27日	新宿消防署
		自動火災報知設備 感知器種別不適	法17-1	地下2階		
		自動火災報知設備 受信機再鳴動機能なし	法17-1	—		
		誘導灯不点灯	法17-1	地下2階の西側屋内階段及び南側屋内階段避難口誘導灯、地下1階の西側屋内階段及び南側屋内階段避難口誘導灯、3階の屋内階段避難口誘導灯、3階通路の通路誘導灯		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	2階「AJ」、3階「Club Belle」		
		防火管理者未選任	法8-1	3階「Club Belle」		
		防火管理に係る消防計画 未作成	法8-1	3階「Club Belle」		

新宿永谷ビル	新宿区歌舞伎町2-45-5	防火管理者未選任	法8-1	5階「トータルボディーケア ACQUA整体院」	平成28年3月9日	新宿消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	5階「トータルボディーケア ACQUA整体院」		
		自衛消防訓練未実施	法8-1	5階「トータルボディーケア ACQUA整体院」		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	5階「トータルボディーケア ACQUA整体院」		
新関ビル	新宿区北新宿4-16-12	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成26年7月8日	新宿消防署
菊水ビル	新宿区新小川町3-16	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成29年6月9日	牛込消防署
たらくビル	新宿区新宿2-14-16	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成29年11月24日	四谷消防署
Mビル	新宿区新宿3-36-13	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	2階「魚どり」、7階「京町恋しずく」	平成27年8月26日	新宿消防署
		避難器具未設置	法17-1	7階「京町恋しずく」		
		避難器具・種別不適	法17-1	4階「腹八分目」		
石川ビル	新宿区水道町1-23	防火管理者未選任	法8-1	所有者管理部分	平成26年2月4日	牛込消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	所有者管理部分		

伊勢浪ビル	新宿区高田馬場2-17-1	防火管理者未選任	法8-1	1階「セブンイレブン高田馬場駅前店」	平成26年12月10日	新宿消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	1階「セブンイレブン高田馬場駅前店」		
		避難器具一部未設置	法17-1	2階、4階、6階		
		誘導灯一部未設置	法17-1	1階北側、2階、3階、4階、6階の避難口誘導灯		
		誘導灯位置不適	法17-1	1階南側避難口		
春波ビル	新宿区津久戸町4-3	避難施設避難障害物件存置	法8の2の4	東側階段1～3階部分物件存置	平成25年4月26日	牛込消防署
		避難施設避難障害物件存置	法8の2の4	1階防火戸開放障害(ちょうちん)		
		誘導灯維持不適 不点灯	法17-1	1階東側避難口、2階客席、3階東側階段、トイレ入口		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、非常ベル、誘導灯		
		火気使用設備等位置不適	条例8の2	2階東側階段部分給湯機設置		
明広ビル	新宿区西新宿1-4-5	自動火災報知設備感知器一部未設置	法17-1	2階「明月館」個室	平成25年12月24日	新宿消防署
第2仲川ビル	新宿区西新宿6-25-14	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成29年5月31日	新宿消防署

ダイハンビルデンス	新宿区西新宿7-10-12	防火管理者未選任	法8-1	5階「スタディオビーンズ」	平成27年1月5日	新宿消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	5階「スタディオビーンズ」		
		防災対象物品防災性能なし	法8の3-5	2階「焼肉もとやま」厨房入口、客席、店舗出入口のロールカーテン		
		避難器具・ 上階からの降下空間不足	法17-1	2階「焼肉もとやま」		
		避難器具・ 物件存置による操作障害	法17-1	2階「焼肉もとやま」		
		火気使用設備等 排気ダクト保有距離不足	条例3の2	1階「黒門」		
島田ビル	新宿区西新宿7-18-10	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成29年9月15日	新宿消防署
西新宿TKビル	新宿区西新宿8-19-2	防火管理者未選任	法8-1	1階「もうやんカレー」	平成27年12月14日	新宿消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	地下1階「ZENNO」、 1階「もうやんカレー」		
K-PLAZA2	新宿区百人町2-1-2	自動火災報知設備感知器一部未設置	法17-1	「チョンガーネ」の5階ロッカールーム	平成26年11月18日	新宿消防署
		自動火災報知設備再鳴動機能なし	法17-1			

シティホテル甲隆閣	新宿区百人町2-23-48	自動火災報知設備 音響装置未設置	法17-1	4階	平成26年12月3日	新宿消防署
		自動火災報知設備感知器 一部未設置	法17-1	4階東側倉庫部分		