

違反対象物一覧表（杉並区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
都ビル・菅原集合店舗	杉並区阿佐谷南3-37-5 杉並区阿佐谷南3-37-6	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成27年2月17日	杉並消防署
第一魚耕ビル	杉並区上荻1-14-1	自動火災報知設備感知器一部未設置	法17-1	地下1階倉庫	平成29年10月16日	荻窪消防署
		誘導灯維持不適	法17-1	東側屋内階段の地下1階、1階、2階及び地下1階「しぞ〜かおでん」店舗出入口、避難口誘導灯の非常電源機能不良		
西荻ユニオンビル	杉並区松庵3-38-15	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成28年9月30日	荻窪消防署
杉並モータース	杉並区高井戸東3-35-15	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年5月7日	杉並消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
若見ハイツ	杉並区西荻南2-18-20	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成29年7月25日	荻窪消防署