

違反対象物一覧表（杉並区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
都ビル・菅原集合店舗	杉並区阿佐谷南3-37-5 杉並区阿佐谷南3-37-6	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成27年2月17日	杉並消防署
フラット荻窪Ⅰ・Ⅱ	杉並区天沼3-26-22	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年7月12日	荻窪消防署
西荻ユニオンビル	杉並区松庵3-38-15	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成28年9月30日	荻窪消防署
杉並モータース	杉並区高井戸東3-35-15	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年5月7日	杉並消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		