

違反対象物一覧表（墨田区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
竹乃家旅館	墨田区吾妻橋3-1-16	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成27年6月19日	本所消防署
福田ビル	墨田区墨田2-41-18	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成25年5月7日	向島消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
健遊館竹の湯	墨田区立川3-1-12	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成28年10月17日	本所消防署
ホワイトアベニュー古谷	墨田区千歳2-14-11	自動火災報知設備未設置	法17-1	共同住宅部分	平成29年3月27日	本所消防署