

### 違反対象物一覧表（台東区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
宮角ビル	台東区東上野4-16-2	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年10月10日	上野消防署