

違反対象物一覧表（台東区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
冠輝ビル	台東区蔵前3-13-14	防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	1階～5階「富華園」	平成29年11月15日	浅草消防署
		防火管理に係る消防計画内容不適	法8-1	所有者管理部分		
		防火管理業務不適	法8-1	所有者管理部分 1階～5階「富華園」		
		自衛消防訓練未実施	法8-1	所有者管理部分 1階～5階「富華園」		
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分 1階～5階「富華園」		
		自動火災報知設備維持不適	法17-1	主音響、地区音響及び障害音響停止		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設備、誘導灯		
		火気使用設備等維持管理不適	条例3の2	4階「富華園」厨房天蓋内のビニール貼付及びグリブ除去装置清掃不適		