

違反対象物一覧表（豊島区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
第Ⅲ絆ビル	豊島区池袋1-1-4	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	4階「face to face」	平成28年4月27日	池袋消防署
ビジネスホテル 華宮旅館	豊島区池袋2-37-6	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成29年4月11日	池袋消防署
ノーブル池袋	豊島区池袋2-53-12	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成28年8月12日	池袋消防署
		防火管理者未選任	法8-1	4階「ワーズワース株式会社」 6階、8階「株式会社金龍興業」	平成30年6月6日	
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	4階「ワーズワース株式会社」 6階、8階「株式会社金龍興業」		
YOUKO SQUARE 上池袋	豊島区上池袋1-35-6	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成29年2月9日	豊島消防署
ミヤギビル	豊島区北大塚3-25-11	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成27年12月28日	豊島消防署
幸運堂ビル	豊島区巢鴨1-19-11	避難器具未設置	法17-1	5階、6階	平成28年9月9日	豊島消防署

三経 3 3 ビル	豊島区東池袋1-4-2	全体の防火管理に係る消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体	平成29年5月30日	豊島消防署
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分、6階「九右衛門」		
		防火設備閉鎖作動障害	条例55の2	6階西側階段防火戸 自動閉鎖装置撤去		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設備、放送設備、避難器具、誘導灯、連結送水管		
		自動火災報知設備感知器一部未設置	法17-1	8階倉庫		
		避難器具未設置	法17-1	地下2階		
		火気使用設備等維持管理不適	条例3の2	6階「九右衛門」 厨房天蓋の清掃不良		
大江戸池袋西武前店	豊島区南池袋1-27-2	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年2月26日	豊島消防署
鴨志田ビル	豊島区南大塚2-35-3	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年2月28日	豊島消防署
ウィンド大塚ビル	豊島区南大塚3-50-1	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成29年2月14日	豊島消防署