

違反対象物一覧表（東村山市）

| 防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 違反の内容 | | | 公表日 | 所轄消防署 |
|---------------------|----------------|-------------|----------|---------|-------------|--------|
| | | 違反指摘事項 | 根拠法令等の条項 | 違反の位置等 | | |
| 共同生活支援ハウス 陽だまりの家 | 東村山市恩多町4-25-40 | 自動火災報知設備未設置 | 法17-1 | 防火対象物全体 | 平成24年4月3日 | 東村山消防署 |
| 共同生活支援ハウス 喜永館 | 東村山市栄町1-29-31 | 自動火災報知設備未設置 | 法17-1 | 防火対象物全体 | 平成24年4月3日 | 東村山消防署 |
| 道隆ビル | 東村山市廻田町4-3-4 | 自動火災報知設備未設置 | 法17-1 | 防火対象物全体 | 平成23年10月19日 | 東村山消防署 |