

違反対象物一覧表（武蔵野市）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
吉祥寺モトハシビル	武蔵野市吉祥寺本町 1-32-9	防火管理者未選任	法8-1	地下1階「ALVORADA」	平成30年2月9日	武蔵野消防署
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	地下1階「ALVORADA」		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	地下1階「ALVORADA」、地下1階「スナックメルシー」、1階「セブンイレブン吉祥寺本町一丁目店」		
		火気使用設備等構造不適	条例3の2	地下1階「ALVORADA」 厨房のグリス除去装置未設置		
平石ビル	武蔵野市境南町 2-4-14	誘導灯維持管理不適・不点灯	法17-1	1階「& Bar」入口避難口誘導灯、4階「エレファース」東側避難口誘導灯	平成28年12月16日	武蔵野消防署
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯		