

違反対象物一覧表（西東京市）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
第二清水ビル	西東京市ひばりが丘北 3-3-14	防火対象物点検未実施	法8の2の2	3階「ツーステージ」	平成26年5月29日	西東京消防署
SRビル	西東京市ひばりが丘北 4-1-31	消火器未設置	法17-1	屋上変電設備	平成30年5月8日	西東京消防署
		避難器具未設置	法17-1	2階、3階		