



平成23年3月24日

計画停電に伴う一酸化炭素中毒事故及び エレベーターの閉じ込めに注意！

～計画停電に伴う事故に注意～

平成23年3月11日に発生した地震に伴い、東京電力株式会社の区域では計画停電が実施されています。

東京消防庁管内においても、平成23年3月15日から計画停電が実施されており、計画停電に起因した一酸化炭素中毒事故やエレベーター閉じ込め事案などが発生しています。

このことから、当庁では、東京電力株式会社に計画停電の実施予定と併せて、これらの事故等の防止について注意喚起の広報を依頼するとともに、計画停電の予定されている地域を管轄する消防署を中心に、都民に注意を呼びかけています。

【一酸化炭素中毒事故】

- 密閉された室内では、一酸化炭素が発生する七輪や火鉢などの暖房器具や調理器具の使用を極力控える。
- 止むを得ず使用する場合は、十分な換気を行う。
- 七輪や火鉢などで木炭等を使用した後は、消火を必ず確認する。
- 七輪や火鉢などを使用中に、少しでも体調に異変を感じたら、使用を中止するとともに十分な換気を行う。
- **発動発電機は、絶対に室内では使用しない。**

【エレベーター閉じ込め事案】

- エレベーター利用者は、計画停電の実施地域及び実施時間を事前に十分確認し、停電が計画されている場合は、エレベーターが動いていても「使用しない」を徹底する。

また、施設管理者は利用者への注意喚起を徹底する。

これまでに当庁管内で発生したこれらの事故については、添付資料をご覧ください。

問合せ先

東京消防庁 (代) 電話 3212 - 2111
生活安全課生活安全係 内線 4206
広報課報道係 内線 2345～2349

資 料

計画停電中に発生した一酸化炭素中毒事故

日 時	3月22日 19時40分覚知
住 所	八王子市
受 傷 者	61歳男性
傷病名・程度	CO中毒。死亡
概 要	計画停電中、室内で発動発電機を使用し受傷。帰宅した息子が発見し通報。

日 時	3月22日 16時34分覚知
住 所	青梅市
受 傷 者	84歳男性
傷病名・程度	CO中毒。重症
概 要	計画停電中、家族で七輪に炭を炊き暖をとっていて受傷。

日 時	3月22日 20時15分覚知
住 所	青梅市
受 傷 者	63歳女性
傷病名・程度	CO中毒。軽症
概 要	計画停電中、準備した長火鉢を使用中に受傷。20時ごろ具合が悪くなり外出先の夫に連絡、夫が帰宅して通報。

計画停電中に発生したエレベーター閉じ込め事案

日付	覚知時間	発生場所	用途
3月15日	18時56分	八王子市石川町	共同住宅
	18時58分	八王子市式分方町	共同住宅
	19時00分	八王子市明神町	共同住宅
	19時04分	八王子市長房町	共同住宅
	19時05分	八王子市横山町	共同住宅
3月16日	9時51分	足立区西新井	共同住宅
	9時54分	足立区江北	共同住宅
	9時54分	足立区江北	共同住宅
	10時06分	足立区江北	共同住宅
	15時42分	府中市若松町	共同住宅
	16時04分	八王子市石川町	共同住宅
3月17日	7時10分	足立区西新井本町	共同住宅
	13時05分	八王子市長房町	共同住宅
	14時09分	足立区西新井本町	共同住宅
	14時19分	町田市中町	共同住宅
	15時56分	小平市小川東町	共同住宅
	15時58分	東大和市桜ヶ丘	共同住宅
	16時08分	立川市柏町	共同住宅
3月18日	9時50分	府中市南町	共同住宅
	10時00分	八王子市大和田町	共同住宅
	10時05分	八王子市長房町	共同住宅
	10時10分	八王子市明神町	共同住宅
	10時15分	府中市南町	共同住宅
	12時44分	小平市学園西町	共同住宅
	12時47分	武蔵村山市緑が丘	共同住宅
	12時51分	東大和市桜ヶ丘	共同住宅
3月22日	12時39分	府中市南町	共同住宅
	12時53分	八王子市散田町	共同住宅
3月23日	16時14分	足立区西保木間	共同住宅
	18時39分	足立区西新井本町	共同住宅
	18時57分	足立区舎人	共同住宅
	19時01分	足立区扇	共同住宅

※ 上記エレベーター閉じ込め事案が発生した主な原因

- 計画停電があるのは知っていたが、エレベーターが動いていたので乗った。
- 計画停電の時間が正確でないので、まだ大丈夫だろうと思った。
- 計画停電中でも、エレベーターは止まらないと思った。