



平成23年8月31日

歌舞伎町地域における一斉立入検査の実施結果について

新宿消防署では、平成13年9月1日未明に発生し、死者44名、傷者3名を出した歌舞伎町雑居ビル火災から10年目を迎え、8月31日に歌舞伎町地域において大規模な一斉立入検査を実施しましたので下記のとおりお知らせします。

記

1 実施日時

平成23年8月31日（水）9時30分から翌日1時00分まで

2 実施場所

新宿区歌舞伎町一、二丁目

3 実施対象物数

581棟

4 立入検査内容

実施予定対象物の階段、通路、避難口等の避難施設の物件存置及び防火戸等の防火設備の維持管理について検査しました。

5 実施職員

- (1) 東京消防庁 215名
- (2) 新宿消防団 26名

6 協力機関

- (1) 新宿区役所 30名
- (2) 新宿警察署 17名

7 違反の状況

実施予定対象物のうち、581棟（2,511事業所）に対する立入検査を実施し、81棟（113事業所）に違反がありました。

違反の内容は別表のとおりです。

問合せ先

〔東京消防庁代 電話 3212 - 2111
広報課報道係 内線 2345～2350〕

別 表

平成23年度 新宿歌舞伎町一斉立入検査 実施結果

実施対象物数	581 棟／	581棟	(100.0%)
違反対象物数	81 棟	(違反率13.9%)	即時改修 53棟
実施事業所数	2511 事業所／	3281事業所	(76.5%)
違反事業所数	113 事業所	(違反率4.5%)	即時改修 77事業所

項目別違反状況

違反指摘件数等			即時改修件数 (内数)
避難障害	階 段	81件	60件
	避難通路等	20件	10件
	室内側避難障害	7件	6件
物件存置による防火戸閉鎖障害		15件	14件
その他(指導事項)		2件	2件
合 計		125件	92件 (指摘数の73.6%)

命令発動状況
命令発動件数…………… 7 件